



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 1/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
школа № 28»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО
Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 1 от "13" января 2020 года,
ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
14 ч. 00 мин. "22" января 2020 г. по 15 ч. 00 мин. "30" января 2020 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
зданий и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 28», расположенных по адресу: 624440, Свердловская
область, г. Краснотурьинск, ул. Краснотурьинская, 4

совместно с заместителем директора по АХЧ муниципального автономного общеобразовательного
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 28» Леоновой Валентиной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненое)
1	2	3	4	5
1	Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	п. 3.22, 3.14 НПБ 104-03; п. 4. 8, 4.1 СП 3.13130.2009 (Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.) (Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения) п. 1.10 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.01.2021	

2	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 (в зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1]) п. 104 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.01.2021	
3	Пол на путях эвакуации (коридор начальных классов 1 этаж, коридор 2 этаж) покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ2).	п. 6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.01.2021	
4	Пол в обеденном зале столовой и актовом зале покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ2).	п. 6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.01.2021	
5	Для отделки потолка в актовом зале применены материалы (древесина, ДСП, текстиль) показатели пожарной опасности которых не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материалов, не более КМ1).	п. 6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.01.2021	
6	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции.	п. 6.24 СП 7.13130.2013 (Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции,	01.01.2021	

	кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов); п. 49 Правил противопожарного режима в РФ (В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре) п. 1.11, 92.3 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)
"20" 01 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ «Общая общеобразовательная школа № 28»

Прозорова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"20" января 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576051

Владелец Прозорова Елена Анатольевна

Действителен с 28.05.2022 по 28.05.2023